

TERVISEAMET LÕUNA TALITUS SOUTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

Alkranel OÜ
meelis@alkranel.ee

Teie 07.04.2014
Meie 07.05.2014 nr 9.2-5/2822

Põltsamaa linna ÜVK arendamise kava aastateks 2014-2026 kooskõlastamine

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud Alkranel OÜ poolt 07.04.2014 esitatud Põltsamaa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga aastateks 2014-2026 ning teeb järgmised märkused:

Lk 24 ei ole kirjas, et Lembitu tn puurkaev-pumplas on paigaldatud ka UV seade (UV818 RACK DS), mis ei ole töösse lülitatud, kasutatakse vajaduse korral (info saadud inspekteerimisel 16.04.2014. a).

Lk 52 on mõningate seaduste juures uuendamata jäänud seaduste muudatused:

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2013. a seadusega, RT I 05.07.2013, 1); *õige on* (muudetud ja täiendatud 13.03.2014. a seadusega, RT I 01.04.2014, 2);

Veeseadus (muudetud ja täiendatud 12.06.2013. a seadusega, RT I 27.06.2013, 1); *õige on* (muudetud ja täiendatud 05.12.2013. a seadusega, RT I 22.12.2013, 1);

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 14.03.2013. a seadusega, RT I 26.03.2013, 1); *õige on* (muudetud ja täiendatud 07.11.2013. a seadusega, RT I 22.11.2013, 1);

Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 17.04.2012. a seadusega, RT I 23.04.2012, 1); *õige on* (muudetud ja täiendatud 19.02.2014. a seadusega, RT I 13.03.2014, 3);

Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 23.01.2013. a seadusega, RT I 14.02.2013, 2); *õige on* (muudetud ja täiendatud 19.02.2014. a seadusega, RT I 13.03.2014, 3).

Lk 52 ja lk 90 nimetatud Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord (vastu võetud sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määrusega nr 152, muudetud 14.12.2009. a määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 1482); *märkimata on jäänud*, et antud määrus on kehtetu – [RT I 2010, 43, 254](#) – jõust. 1.01.2014.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõikele 2⁴ kooskõlastab Terviseameti Lõuna talitus Põltsamaa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 eespool toodud märkuste arvestamisel.

Põllu 1a
50303 TARTU

Tel + 372 744 7401
Faks + 372 744 7408

www.terviseamet.ee e-post: louna@terviseamet.ee
Registrikood 70008799

Jõgevamaa esindus:	Lossi 13, Põltsamaa	tel. 776 8800
Põlvamaa esindus:	Kalevi 1a, Räpina	tel. 799 0927
Valgamaa esindus:	Pärna pst 22, Valga	tel. 767 9230
Viljandimaa esindus:	Vabaduse plats 4, Viljandi	tel. 433 0521
Võrumaa esindus:	Lembitu 2a, Võru	tel. 782 1138

Lugupidamisega

/digiallkirjastatud/

Kaja Laursoo
juhtivinspektor direktori kohustes

Margit Matt 776 8800